

Выписка из акта по результатам проведения
профилактического визита

61260061000220733977

Акт № 61260061000220733977-1
Дата первой версии 20.02.2026, 15:34 (МСК)



Версия 1

Контрольный
(надзорный) орган

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

г Ростов-на-Дону, ул Города Волос, д 11

Решение о проведении

Дубченко Андрей Владимирович

главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители - соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный пожарный надзор

Лица, участвующие в проведении профилактического визита

Инспекторы

Щукин Александр Андреевич

государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Сведения о контролируемом лице

Контролируемое лицо

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОЛГОДОНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №
69"**

Ростовская обл, г Волгодонск, ул Ленина, д 36

Тип

Юридические лица

ИНН

6143031142

ОГРН

1026101937971

Сведения об объектах контроля

Сведения об объекте контроля № [45185917](#)

| | |
|---------------------------|--|
| Название объекта контроля | ГБПОУ РО "Волгодонское строительное профессиональное училище №69" |
| Тип объекта | Производственные объекты |
| Вид объекта | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
| Подвид объекта | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
| Категория риска | значительный риск |

Срок проведения

Период проведения профилактического визита 16.02.2026 – 02.03.2026

Срок непосредственного взаимодействия 2 часа

Совершённые контрольные действия

Осмотр

Срок исполнения 20.02.2026, 00:00 - 20.02.2026, 23:59

Протокол проведенного действия [Протокол осмотра.pdf](#) от 20.02.2026

Итог профилактического визита

Выявлены нарушения обязательных требований

1. Документ № 1479 от 16.09.2020

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Пункт 13 Правил, Другое / прочее абзац 1

Обязательное требование №1

О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Нарушение №1

Не устранено

Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ не обеспечивает проведение повторной обработки чердачных деревянных конструкций объекта

Пункт 12 Правил

Обязательное требование №1

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Нарушение №1

Не устранено

Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений архива и библиотеки с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Пункт 3 Правил, Другое / прочее абзац 2

Обязательное требование №1

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Нарушение №1

Не устранено

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по дополнительным профессиональным программам

Подписи и отметки

Инспектор, составивший акт профилактического визита

Щукин Александр Андреевич

государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 20.02.2026, 15:34 (МСК)

Сертификат


202102256684115497636920260885998745902

Оценить проведенный профилактический визит можно в личном кабинете портала «Госуслуги» в разделе [«Контроль \(надзор\)»](#)


Оценка профилактического визита на Госуслугах

1 ЗАЙДИТЕ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ГОСУСЛУГАХ


1. На верхней панели выберите «Профиль организации»
2. Справа перейдите в раздел «Контроль и надзор»
3. Найдите карточку проведенного мероприятия
4. Справа наверху нажмите кнопку «Оценить»



2 ОТВЕЬТЕ НА НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ



3 ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ИНСПЕКТОРА, ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ, ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 10.



Проходя опрос, Вы помогаете сделать контрольные органы лучше, компетентнее, показываете, где контролерам необходимо улучшить работу. В конечном счете, это поможет в том числе и Вам при проведении любых будущих мероприятий!



Список своих мероприятий можно посмотреть на портале Госуслуг!