

Акт сдачи-приемки работ

№ 166

«30» июля 2026 года

Заказчик: ГБПОУ РО ПУ №69

Исполнитель: ООО «МаксТехСтрой»

Основание для проведения работ: Контракт №220/26 от 23 апреля 2026 года
лицензия № Л014-00101-34/00114379 от 30 марта 2018 года

Рабочая комиссия в составе: Филиппов М.В., Л.В.Тарасенко

Представитель Заказчика: директор Л.В.Тарасенко

Представитель Исполнителя: генеральный директор Филиппов М. В.

Установила: Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций:

- Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина, 36 площадь обрабатываемой поверхности 640 м²

Общая стоимость выполненной работы, составляет 32 000 (Тридцать две тысячи рублей 00 копеек)

Примененные средства огнезащиты: «МИГ-09»

Сроки выполнения работ: начало «30» июля 2026 г. окончание «30» июля 2026 г.

Качество выполнения работ:

- результаты визуального осмотра: соответствует огнезащитной обработке.

- результаты оценки горючести методом стружки: соответствует нормам пожарной безопасности по огнезащитной обработке.


5. Вывод: работа по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений выполнена в срок с высоким качеством. Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованием огнезащитного состава «МИГ-09» не менее 3-х лет со дня нанесения при соблюдении условий эксплуатации поверхностного огнезащитного слоя.

Представитель заказчика




Тарасенко Л.В.

Представитель Исполнителя



Филиппов М.В.



**Система добровольной сертификации
в области проверки работоспособности систем, установок противопожарной защиты и
обеспечения пожарной безопасности**

«СОЮЗ ПБ»

Регистрационный №РОСС RU.32007.04ПОБО от 01.11.2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «МаксТехСтрой»

**Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации
№194/ЭО/26**

400117, г. Волгоград, ул. Космонавтов, 20А, оф. 3,

E-mail: hs-rudn@mail.ru

№166

от «30» июля 2026г.

ПРОТОКОЛ

Испытания качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций

Заявитель:

ГБПОУ РО ПУ №69

Организация, проводившая огнезащитную обработку:

Общество с ограниченной ответственностью «МаксТехСтрой»,
400117, г. Волгоград, ул. Космонавтов, 20А, оф. 3, ОГРН 1183443000201

Основание для проведения испытания:

Контракт № 220/26 от 23.04.2026г.

Объект контроля, место, дата проведения испытаний:

Отбор образцов проводился 30.07.2026 на объекте: ГБПОУ РО ПУ №69, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 36, огнезащитная обработка деревянных конструкций объекта: ГБПОУ РО ПУ №69, общей площадью 640 кв.м.
Испытания проводились 30.07.2026 в помещении испытательной лаборатории.

Условия проведения испытаний:

Температура +24°C. Относительная влажность воздуха 54%.

Характеристика применённого средства огнезащиты:

Представлены: копия сертификата пожарной безопасности № ЕАЭС RU.C-RU.HK28.B.00010/25 ,
на огнезащитный состав «МИГ-09» ГОСТ Р 53292-2009. Серийный выпуск RU №0553409

Заключение:

На момент проведения проверки внешний вид, качество нанесения обработанных огнезащитным составом деревянных конструкций, ГБПОУ РО ПУ №69. Отбор образцов проводился 30.07.2026 на объекте: ГБПОУ РО ПУ №69, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 36

Соответствует требованиям ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений»

Испытание проводил: Эксперт-аудитор
(аттестат №535/АЭ/22-ПБ)

Утверждаю: Генеральный директор
ООО «МаксТехСтрой»



 В.В.Сысоева

 М.В.Филиппов